

N/REF : 10/03/2026 9H42 C:002020 I:00907
V/REF : AC/C41897
V/Email reçu le Mardi 10/03/2026 a 9H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHN

IMMEUBLE : LES CHENES - CHN
4-8, RUE DES CHENES
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN
35400 ST MALO

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024071-ELT-004-Lot10 St Malo

LOCALISATION : 8 RUE DES CHENES - LOGEMENT VACANT JUSQU'AU 13/03
LOGEMENT N° 003676, PORTE N°3676, 3° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme P FAVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
DIAGNOSTIQUE ALUR:
CONTROLE APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET INACCESSIBLE.
CONTROLE DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : PRÉSENT.
CONTROLE PROTECTION CONTRE LES SUR INTENSITÉ
CONSTAT : DISJONCTEUR ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT.
CONTROLE LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE.
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : PRISE CUISINE + 1 DISJONCTEUR.
CONTROLE CONDUCTEUR NON PROTÉGÉ MÉCANIQUEMENT
CONSTAT : DCL TOILETTE , GOULOTTE SDB, MULTIPLE PRISE DANS LE LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/03/26 a 11H49 PFAVRE@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/03/26 A 11:49 MME P FAVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT058-Attest.diag.n.locat.T5 yc déliv.	1	164,20	164,20
	TOTAL H.T.			164,20
	T.V.A. a 10,00%			16,42
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>180,62</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.