

N/REF : 25/02/2026 15H22 C:000003 I:00158
V/REF : AC/C40953
V/Email reçu le Mercredi 25/02/2026 à 15H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TRI
IMMEUBLE : RES.TROIS RIVES -TRI
69, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
10, RUE DE LIOTHAUD
35000 RENNES

Rennes, le 18 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 RUE LIOTHAUD - MR ALLIOUX 06 12 90 12 75
LOGEMENT N° 103275, PORTE N°34, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : LE LOCATAIRE ENTEND UN GOUTTE A GOUTTE VERS SON BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : GROUPE DE SÉCURITÉ ET BALLON D'EAU CHAUDE FUYARD, A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE
REMARQUE : LOGEMENT SALE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON 150L
DÉPOSE BALLON
FOURNITURE ET POSE BALLON 150L
FOURNITURE ET POSE GROUPE SÉCURITÉ + SIPHON
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/03/26 à 15H47 mlefeuvre@aiguillon.com

10/03 MSG LAISSÉ

MG LGESTION Email envoyé le 04/03/26 a 15H46 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L AVEC TREPIED
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

26/02 : MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 04/03/2026 a 14:44

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/03/26 A 15:46 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06	566,06
TOTAL H.T.					566,06
T.V.A. a 10,00%					56,60
TOTAL T.T.C.En EURO					622,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

