

N/REF : 24/02/2026 13H52 C:000073 I:14545
V/REF : AC/C40825
V/Email reçu le Mardi 24/02/2026 a 13H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ODEA
IMMEUBLE : DOMAINE MOULIN -ODEA
23, RUE DU VENT D'OUEST
DOMAINE DU MOULIN (BAT.B)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 18 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 23 RUE DU VENT D'OUEST BAT B - MME BODINEAU 06 46 71 02 10
LOGEMENT N° 126606, PORTE N°B03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : CHASSE D'EAU NE SE REMPLI PAS CONSTAMMENT - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE WC
CONSTAT : MECANISME WC ET FLOTTEUR HS
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT MECANISME WC AVEC FLOTTEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/03/26 a 17H07 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL071-Rempl.	Ens.mécanismene chasse Wc	2	77,19
				77,19
		TOTAL H.T.		77,19
		T.V.A. a 10,00%		7,71
		TOTAL T.T.C.En EURO		84,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.