

N/REF : 26/01/2026 12H13 C:000039 I:02385
V/REF : AC/C38125
V/Email reçu le Lundi 26/01/2026 a 12H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDP
IMMEUBLE : BIGT PREAM -BDP
4-6, RUE BIGOT DE PREAMENEU
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 4A RUE BIGOT DE PREAMENEU - M.D'AKANA MONGO 07 62 14 48 76
LOGEMENT N° 002249, PORTE N°2249, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RADIATEUR SALLE DE BAIN NE FONCTIONNE PAS

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT DU RADIATEUR
--
INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE TE DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 17/03/26 a 10H37 rstephant@aiguillon.com
04/03 : MESSAGE VOCAL

MG LCOMPTER Email envoyé le 30/01/26 a 14H31 M. R. STEPHANT

30/01 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE VOCAL
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/03/26 A 10:36 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 13/03	3	51,46		102,92
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.Lamella Hors BPU	3	442,84		442,84
	TOTAL H.T.				545,76
	T.V.A. a 10,00%				54,57
	TOTAL T.T.C.En EURO				600,33

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.