

N/REF : 6/03/2026 17H03 C:000003 I:02603
V/REF : AC/C41740
V/Email reçu le Vendredi 06/03/2026 à 17H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LOV
IMMEUBLE : LES LOGIS VERG -LOV
2, RUE DE BREHAT
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 22 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 RUE DE BREHAT - MR DESCORMIER DANIEL 06 41 83 93 61
LOGEMENT N° 108601, PORTE N°210, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : DÉPANNAGE SUR BAL POSÉ EN FÉVRIER 2023 - RÉSISTANCE ?

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE ET TEST RÉSISTANCE BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE ET TEST CONTACTEUR
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONTACTEUR MIS EN MARCHÉ FORCÉE
CONSTAT : AUCUNE DISJONCTION
CONCLUSION : BON FONCTIONNEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
REMARQUE : BALLON GÉRER PAR BOÎTIER ELAX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/03/26 à 10H44 Mme S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46		102,92
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58		20,58
TOTAL H.T.					123,50
T.V.A. a 10,00%					12,35
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>135,85</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.