

N/REF : 3/03/2026 10H31 C:000039 I:02392
V/REF : AC/C41343
V/Email reçu le Mardi 03/03/2026 à 10H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EMR
IMMEUBLE : VILLA EMERA -EMR
4A, RUE G. DE GAULLE ANTHONIOZ
.
35200 RENNES

Rennes, le 24 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 4A RUE G.DE GAULLE ANTHONIOZ - PALIER 3E ÉTAGE
MOTIF : FUIITE SUR RÉSEAU ECS (A PRIORI TUYAU LOGT 32)

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERTIEL
CONTROLE DES DIFFÉRENTES INSTALLATIONS SUR LE PALIER
CONSTAT : BEAUCOUP DE VETUSTEE SUR L ENSEMBLE DES COMPTEURS, REDUCTEURS
DE PRESSIONS AINSI QUE VANNES DE COUPURES PARTIES ECS ET EGALEMENT
CHAUFFAGE. EN REVANCHE PARTIE EAU FROIDE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/03/26 à 15H23 acataldi@aiguillon.com

2403 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 14H47 ACATALDI@AIGUILLON.COM

1103 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 04/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/03/26 A 17H01 MME A. CATALDI

SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON REMPLACE LES ÉLÉMENTS VÉTUSTES ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 14:46 MME A. CATALDI
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/03/26 A 15:22 MME CATALDI A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC		1	174,96
				174,96
		TOTAL H.T.		174,96
		T.V.A. a 10,00%		17,49
		TOTAL T.T.C.En EURO		192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.