

N/REF : 11/02/2026 8H51 C:000073 I:02314
V/REF : AC/C39608
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 8H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JBV
IMMEUBLE : J.B. VIGIER -JBV
RUE JEAN BAPTISTE VIGIER
N° 81A A 81F
44400 REZE

Rennes, le 24 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 81F RUE JEAN BAPTISTE VIGIER - MME GENET ANNABELLE 06 35 42 72 25
LOGEMENT N° 006576, PORTE N°6576, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
DE L'EAU COULE SUR SON TABLEAU ÉLECTRIQUE

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE SUR LA COLONNE D'ALIMENTATION EFS,
CONDENSATION IMPORTANTE OCCASIONNANT UNE ENTRÉE D'HUMIDITÉ DANS LE
COMPTEUR.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : COMPTEURS ENEDIS ET PRIVATIF TROP PROCHE DE LA COLONNE EFS
DEVIS A SUIVRE POUR DÉPLACEMENT TABLEAU
--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/03/26 à 16H13 CCHOPIN@aiguillon.com

2403 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 16H43 CCHOPIN@AIGUILLON.COM

1103 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 11/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 12H23 CCHOPIN@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 11/02, PRÉVOIR POSE DE CALORIFUGE SUR
TUYAUX D'ALIMENTATION. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 12:21 MME C. CHOPIN
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 16:42 MME C. CHOPIN
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/03/26 A 16:12 MME CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
	TOTAL H.T.			102,92
	T.V.A. a 10,00%			10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO			113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

