

N/REF : 3/02/2026 12H31 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C38853
V/Email reçu le Mardi 03/02/2026 a 12H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 24 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 SQUARE DE COPENHAGUE - MR MME YETIM 06 63 12 04 03 / 06 26 15 51 46
LOGEMENT N° 007533, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU PLAFOND
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT MME YETIM
CONSTAT : LE RESERVOIR DES WC EST FÉLÉ, WC VÉTUSTE
CONTROLE LOGEMENT MME YOUFEIGANE
CONSTAT : FUITE SUR LES JOINTS EN SILICONE ET SUR LE VIDAGE, LA
BAIGNOIRE EST ROUILLÉ ET ROBINET FUYARD. LE LAVABO DE LA SALLE DE BAIN
SE DÉSOLIDARISE DU MUR CE QUI PROVOQUE DE GROSSE FUITE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email en CC le 24/03/26 a 16H40 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

NR LCOMPTER Email envoyé le 24/03/26 a 16H40 acataldi@aiguillon.com

2403 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 17H03 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

1103 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 10/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS

INFORMONS QUE NOUS PROCEDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 21H56 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 09/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT WC COMPLET AVEC JOINT DE PIPE ET ROBINET D'ARRET DANS LE LOGEMENT 51 ET REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE 160/70 AVEC VIDAGE, ROBINET ET JOINTS EN SILICONE ET REFIXATION DU LAVABO DANS LE LOGEMENT DU DESSUS. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

0402 : MSG LAISSÉ A MME YOUFEIGANE
SUITE A DONNER : OUI. LE 09/02/2026 A 11:00

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 21:55 M. C YAUCAT-GUENDI
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 17:02 M. C YAUCAT-GUENDI
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/03/26 A 16:39 MME CATALDI A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96
	TOTAL H.T.			174,96
	T.V.A. a 10,00%			17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO			192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.