

N/REF : 5/01/2026 12H25 C:003808 I:14498
V/REF : AC/C35933
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 a 12H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLZ
IMMEUBLE : RES BERLIOZ -BLZ
16/18/20, RUE MAURICE RAVEL
2/4/6, RUE MOZART
56370 SARZEAU

Rennes, le 24 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 22 RUE MAURICE RAVEL - PASCAL BISOU 06 52 41 40 63
LOGEMENT N° 116678, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : LE LOCATAIRE A FAIT PASSER IZI CONFORT POUR L'ENTRETIEN DE LA POMPE A
CHALEUR LES RADIATEURS NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT

Donneur d'ordre : Mme F TRINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 23/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LES DEUX RADIATEURS DES CHAMBRES A L'ÉTAGE SONT PERCÉS ET

FUIENT SUR LE SOL

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/03/26 a 16H08 FTRINEAU@aiguillon.com

2403 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 16H16 FTRINEAU@AIGUILLON.COM

0603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 24/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/26 A 17H05 MME F TRINEAU

PRÉVOIR REMPLACEMENT DES DEUX RADIATEURS CHAMBRE AINSI QUE LES TETES
THERMOSTATIQUES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 16:15 MME F TRAINEAU
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/03/26 A 16:07 F. TRAINEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46	77,19
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58	20,58
	TOTAL H.T.			97,77
	T.V.A. a 10,00%			9,77
	TOTAL T.T.C.En EURO			107,54

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.