

N/REF : 18/03/2026 11H44 C:000003 I:02603
V/REF : AC/C42582
V/Email reçu le Mercredi 18/03/2026 à 11H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LOV
IMMEUBLE : LES LOGIS VERG -LOV
2, RUE DE BREHAT
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 RUE DE BREHAT - MR LE MEITOUR 06 27 14 25 08
LOGEMENT N° 108595, PORTE N°204, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : CHAUFFE EAU 200L PERCÉ
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REPLACEMENT BALLON REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 200L
REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHIÉTÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/03/26 à 14H19 Mme S FARUEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 19/03/26 à 12H30 sfaruel@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 12:29 MME FARUEL S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	627,81	627,81
	TOTAL H.T.			627,81
	T.V.A. a 10,00%			62,78
	TOTAL T.T.C.En EURO			690,59

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.