

N/REF : 11/02/2026 14H18 C:000003 I:02659
V/REF : AC/C39688
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 14H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RTD
IMMEUBLE : LA ROTONDE -RTD
8/10, RUE DE REDON
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 RUE DE REDON - MME DE BEAULIEU LISA CLAIRE MÉLA 06 09 23 49 56
LOGEMENT N° 018391, PORTE N°8391, 5° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : PRÉSENCE D'EAU AU PLAFOND PALIER ET CONTRE LE MUR DU LOGEMENT DE MME. ME
DIRE SI CAUSE TOITURE OU CAUSE ÉQUIPEMENTS LOGEMENTS.

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT

CONSTAT : ROBINET DE TOILETTE CASSÉ

REMARQUE : PAS DE FUITE CONSTATÉE SOUS LA BAIGNOIRE, RIEN A SIGNALER AU NIVEAU DU CHAUFFAGE.

OBSERVATION : PLUSIEURS GROSSES FUITES CONSTATÉE AU NIVEAU DE LA TOITURE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT ROBINET WC AVEC JOINTS FIBRES

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/03/26 à 16H13 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 06/03/26 à 17H28 mlefeuvre@aiguillon.com

0603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 18/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS (REPLACER ROBINET WC) SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE

VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 11H50 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 18/02, PRÉVOIR INTERVENTION SOCIÉTÉ POUR FUI TE SUR TOITURE ET PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET DE WC. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 11:48 MME M LEFEUVRE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 17:28 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrit us (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	2	51,46		51,46
TOTAL H.T.					154,38
T.V.A. a 10,00%					15,43
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>169,81</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

