

N/REF : 16/02/2026 11H16 C:000003 I:02612
V/REF : AC/C40003
V/Email reçu le Lundi 16/02/2026 a 11H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MTF
IMMEUBLE : MONTAFILAN - MTF
LIEU DIT MONTAFILAN
.
35380 MAXENT

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : LIEU DIT MONTAFILAN - MME SALMON 06 33 13 73 89
LOGEMENT N° 102715, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : "CLIGNOTEMENT" DE CERTAINS ÉCLAIRAGES

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : UN HUBLLOT EXTÉRIEUR EST DEFECTUEUX, UN PLAFONNIER SÉJOUR
DEFECTUEUX
AUTRE CONSTAT : UNE PRISE DE COURANT EST DEFECTUEUSE DANS LA CHAMBRE
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE HUBLLOT EXTÉRIEUR
FOURNITURE ET POSE HUBLLOT EXTÉRIEUR
DÉPOSE LUMINAIRE PLAFONNIER SÉJOUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE DOUILLE SÉCURISÉ SÉJOUR.
REPLACEMENT PC CHAMBRE2. .
REMISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 17H26 EROCHE@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER Email envoyé le 03/03/26 a 16H12 M. E ROCHE

1702: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 03/03/2026 a 16:06

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 17:26 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT075-1/2jr Rech./Rép.déf.simFn<100€ PP	2	246,31	246,31
2,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	3	17,44	34,88
1,00	ELT065-Rempl.douille (E27-DCL,..)	3	20,52	20,52
1,00	ELT103-FP.Globe classe II	3	24,63	24,63
TOTAL H.T.				326,34
T.V.A. a 10,00%				32,63
TOTAL T.T.C.En EURO				358,97

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.