

N/REF : 29/01/2026 16H43 C:000053 I:02464
V/REF : AC/C38401
V/Email reçu le Jeudi 29/01/2026 à 16H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDJ
IMMEUBLE : JAR DE JAD - JDJ
13-17, RUE PAUL VALERY
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 17 RUE PAUL VALERY - MME LE GUEN 06 13 86 62 13
LOGEMENT N° 106723, PORTE N°25, 2° ÉTAGE, TYPE 4

--
MME BIET : 07 85 35 80 28
PORTE 35

MOTIF : INFILTRATIONS PLAFOND CUISINE - RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 25
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA CUISINE ET DE LA CHAMBRE
TENTATIVE CONTROLE LOGEMENT 35 : LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE
RENDEZ VOUS
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
INTEVRENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 35
CONSTAT : FUITE ÉVACUATION CHAUDIERE ET CANALISATION BOUCHÉE.
DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU AU FURET MANUEL
MODIFICATION ÉVACUATION CHAUDIERE
TEST COLORANT
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 12H17 vbriens@aiguillon.com

MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 15H19 M. V BRIENS

0202: MSG REP MME BIET

29/01 : MSG REP

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 12:17 M. BRIENS V

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	3	102,92	102,92
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	3	92,62	92,62
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier	3	94,68	94,68
TOTAL H.T.				290,22
T.V.A. a 10,00%				29,02
TOTAL T.T.C.En EURO				319,24

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

