

N/REF : 3/04/2026 17H04 C:000003 I:02615
V/REF : AC/C43967
V/Email reçu le Vendredi 03/04/2026 a 17H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DGC
IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN
.
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le 08 Avril 2026

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : 27 PASSAGE DU GUESCLIN - M EGAULT 06 33 88 27 98
MOTIF : FUITE NON MAITRISABLE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/04 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE DANS LE MUR SUR ARRIVÉ D'EAU PRINCIPAL DERRIERE BALLON
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE DU BALLON
OUVERTURE MUR PLACO
REPLACEMENT RACCORD PLYMOUTH PAR UN RACCORD A VANNE SUR LES 2 TUYAUX
D'ALIM Y COMPRIS LOGEMENT VOISIN
REMISE EN PLACE DU BALLON
REPLACEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ CAR HS
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU AU COMPTEUR
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/04/26 a 09H38 EROCHE@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 07/04/26 a 09H38 EROCHE@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 09:38 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
2,50	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	1	93,57	233,92
TOTAL H.T.				545,83
T.V.A. a 10,00%				54,58
TOTAL T.T.C.En EURO				600,41

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.