

N/REF : 30/03/2026 15H12 C:000053 I:00196
V/REF : AC/C43459
V/Email reçu le Lundi 30/03/2026 a 15H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. COE
IMMEUBLE : EMERAUDE -COE
1/3, RUE PIERRE GRIPARI
COTEAUX D'EMERAUDE
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 08 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 3 RUE PIERRE GRIPARI - PASS CHANTIER (JUSQU'AU 03/04)
LOGEMENT N° 105624, PORTE N°14, 1° ÉTAGE

MOTIF : VÉRIFIER ET RÉPARER MÉCANISME CHASSE D'EAU WC SI BESOIN

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPARATION SUR MECANISME DE CHASSE D'EAU
CONTROLE : BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE JOINT DE PIPE WC
FOURNITURE ET POSE PIPE WC
FOURNITURE ET POSE FIXATION WC
FIXATION DES WC
FOURNITURE ET POSE JOINT AU NIVEAU DU ROBINET DES WC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/04/26 a 17H26 vbriens@aiguillon.com

MB LGESTION Email envoyé le 31/03/26 a 15H20 M. V BRIENS

PRECONISATIONS : FUITE SUR JOINT DE PITE WC ET ROBINET WC BRUYANT ET
FIXATIONS DU WC CASSÉES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/04/26 A 17:26 M. BRIENS V

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 31/03	1	51,46	77,19
1,00	PBL075-Rempl.joint a levre sur pipe WC	3	97,77	97,77
1,00	PBL083-Refixation WC	3	82,33	82,33
TOTAL H.T.				257,29
T.V.A. a 10,00%				25,72
TOTAL T.T.C.En EURO				283,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.