

N/REF : 25/03/2026 10H10 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C43827
V/Email reçu le Mercredi 25/03/2026 à 10H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 08 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1BIS RUE MADELEINE BRES - DANIELE RICCI 07 82 17 95 10
LOGEMENT N° 107252, PORTE N°25, 2° ÉTAGE

MOTIF : SUITE REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE, PLUS D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ABSENCE DE COURANT ÉLECTRIQUE JUSQU'AU BALLON QUAND LE
CONTACTEUR EST EN AUTOMATIQUE. FONCTIONNEMENT SEULEMENT EN MARCHE FORCÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE
CONSTAT : PROBLEME LIÉ AU CONTRAT HP/HC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : BB Email envoyé le 02/04/26 à 12H41 sfaruel@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 02/04/26 à 10H17 Mme S FARUEL

MG LGESTION Email envoyé le 26/03/26 à 10H08 Mme S FARUEL

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU CONTACTEUR JOUR/NUIT
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
BB EMAIL EMAIL ENVOYÉ LE 02/04/26 A 12:41 MME FARUEL S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	5	51,46		102,92
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	5	20,58		20,58
TOTAL H.T.					123,50
T.V.A. a 10,00%					12,35
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>135,85</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.