

N/REF : 8/04/2026 9H26 C:000053 I:02466
V/REF : AC/C44119
V/Email reçu le Mercredi 08/04/2026 a 9H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VRMA
IMMEUBLE : VILLA ROMANA -VRMA
RUE DU GUE

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le

12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 10 RUE DU GUE - PARTIE COMMUNE
MME FONTAINE (LOCATAIRE : 0641978501)

MOTIF : FUITE EN GAINTE TECHNIQUE SUR COMPTEUR EF DANS LE SAS ACCES LOCAL VÉLO
COMPTEUR COUPÉ

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : REDUCTEUR DE PRESSION FUYARD
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT RACCORD LAITON POUR RÉPARATION PROVISOIRE AFIN QUE LA
LOCATAIRE AIT DE L'EAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 09/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/26 a 12H08 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62	92,62
	TOTAL H.T.			92,62
	T.V.A. a 10,00%			9,26
	TOTAL T.T.C.En EURO			101,88

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.