

N/REF : 18/03/2026 14H24 C:000053 I:02549
V/REF : AC/C42603
V/Email reçu le Mercredi 18/03/2026 à 14H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RED
IMMEUBLE : REDON - RED
1 A 7, ROUTE DE REDON
.
35500 VITRE

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 3 ROUTE DE REDON - LOCAL POUBELLE
SOUS-SOL CAGE 3
MOTIF : FUITE BALLON EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON D'EAU CHAUDE DANS LE LOCAL POUBELLE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE FUYARD, A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 15L

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 15L
REPLACEMENT GOURPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
MODIFICATION EVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/04/26 à 17H24 Mme A GUILLO
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/03/26 à 14H14 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL156-FP.1	Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	3	463,14	463,14
TOTAL H.T.					463,14
T.V.A. a 10,00%					46,31
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>509,45</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.