

N/REF : 17/03/2026 15H55 C:000039 I:00239
V/REF : AC/C42504
V/Email reçu le Mardi 17/03/2026 a 15H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 52 SQUARE DES HAUTES CHALAIS - MR LEMARCHAND : 06 77 63 54 20
LOGEMENT N° 004934, PORTE N°2, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE SURCONSOMMATION D'EAU

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PAS
TEST MANOMETRE SUR RÉSEAU EF.
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SANITAIRES.
CONSTAT : LE MÉCANISME CHASSE D'EAU SEMBLE DYSFONCTIONNER DE MANIERE
ALÉATOIRE ET LE MITIGEUR ÉVIER FUT LÉGEREMENT A SA BASE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 13H41 Mme A. CATALDI

0904 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 07/04/26 a 17H00 Mme A. CATALDI

NR LGESTION Email en CC le 31/03/26 a 16H39 acataldi@aiguillon.com

NR LGESTION Email envoyé le 31/03/26 a 16H39

3103 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 19/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES

PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 16H12 ACATALDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/03, PRÉVOIR REMPLACEMENT MÉCANISME WC COMPLET AVEC ROBINET FLOTTEUR ET REMPLACEMENT MITIGEUR ÉVIER. . DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

--

18/03 : MSG REP

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 16:11 MME CATALDI A.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 31/03/26 A 16:39

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
	TOTAL H.T.			102,92
	T.V.A. a 10,00%			10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO			113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

