

N/REF : 24/02/2026 15H30 C:003808 I:14477
V/REF : AC/C40852
V/Email reçu le Mardi 24/02/2026 a 15H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HOL
IMMEUBLE : RES HEOL -HOL
8, RUE DES ETOILES
RESIDENCE HEOL
56890 ST AVE

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001
LOCALISATION : 8 RUE DES ETOILES - MME ABREUVEUX 06 31 18 61 24
LOGEMENT N° 115355, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT TE DE REGLAGE
Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FERMETURE VANNE CHAUFFAGE A LA CHAUDIERE
VIDANGE DU CIRCUIT
DEPOSE DU TE DE REGLAGE
NETTOYAGE DU TE
REPOSE DU TE
REMISE EN EAU
REMISE EN PRESSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ETANCHÉITÉ
REMARQUE : TE DE REGLAGE SPECIFIQUE NON REMPLAÇABLE MAIS FONCTIONNE
PARFAITEMENT
AUTRE REMARQUE : LA CHAUDIERE SE MET EN ERREUR A LA REMISE SUR POSITION
CHAUFFAGE.
REMISE EN CHAUFFE IMPOSSIBLE
PRÉCONISATION : FAIRE PASSER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE LA CHAUDIERE POUR
REMISE EN CHAUFFE
AUTRE PRÉCONISATION : SI LE RADIATEUR NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT
PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 10H27 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

2402: APPEL SANS POSSIBILITE DE LAISSER UN MESSAGE
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/04/26 A 10:26 MME TRAINEAU F

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	51,46	154,38
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,58	20,58
TOTAL H.T.				174,96
T.V.A. a 10,00%				17,49
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>192,45</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.