

SUR FACTURE N° 3060435
N/REF : 9/05/2023 17H35 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B67638
V/Télécopie du Mardi 09/05/2023 a 17H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 21 - MR TOUCHAIS JEAN 02 99 50 73 48
LOGEMENT ACCESSION N° 004551, PORTE N°4551, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR DU SEJOUR
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 10/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : FUIITE SUR L'ALIMENTATION CHAUFFAGE CUIVRE DANS UNE TRAVERSÉE
DE MUR EN BÉTON
ISOLATION DE LA FUIITE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 12/05 POUR LES RÉPARATIONS DÉFINITIVES

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION REPORTEE LE 17/05 A LA DEMANDE DU LOCATAIRE

INTERVENTION DU 17/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DECOUPE DES 2 SECTIONS CUIVRE CHAUFFAGE
FACONNAGE DU CUIVRE
MISE EN PLACE DU NOUVEAU RESEAU CUIVRE ET RACCORDEMENT
REMISE SOUS PRESSION DU RESEAU CHAUFFAGE
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	1	10,54		-10,54
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/05	1	52,70		-52,70
3,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	4	37,94		-113,82
TOTAL H.T.					-177,06
T.V.A. a 10,00%					-17,70
TOTAL T.T.C.En EURO _____					-194,76

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale