

SUR FACTURE N° 6031024
N/REF : 13/03/2026 11H29 C:000003 I:02599
V/REF : AC/C42252
V/Email reçu le Vendredi 13/03/2026 a 11H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSD
IMMEUBLE : RESEDA - RSD
30, RUE DE PACE
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 13 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 30 RUE DE PACE - BOUAZZA NADIA 06 98 15 55 13
ETAGE 3 - PORTE 32

MOTIF : REFECTION JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ENTRE PAROI DOUCHE ET FAIENCE
PRÉSENCE D'INFILTRATIONS SDB

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LES JOINTS ONT ETE REFAIT PAR ISERBA IL Y A 3 SEMAINES D'APRES LA
LOCATAIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
TEST COLORANT
CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT
REMARQUE : FUITE OBSERVÉE A LA BASE DU RECEVEUR
TEST COLORANT SUR LE JOINT
CONSTAT : ABSENCE D'ÉTANCHÉITÉ A LA BASE DE LA PAROI SUR DEUX VIS.
DÉPOSE DU JOINT DANS L'ANGLE FUYARD
REPRISE ÉTANCHÉITÉ SILICONE POUR RECOUVRIER LES DEUX VIS ET L'ANGLE DE LA
PAROI.
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		-102,92
1,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,87		-30,87
TOTAL H.T.					-133,79
T.V.A. a 10,00%					-13,37
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>-147,16</u>

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez
pas enregistré notre facture initiale