

N/REF : 7/04/2026 12H22 C:000053 I:00177
V/REF : AC/C44042
V/Email reçu le Mardi 07/04/2026 a 12H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MRS
IMMEUBLE : MERISIERS -MRS
RESIDENCE DES MERISIERS
.
35113 DOMAGNE

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 2 RESIDENCE DES MERISIERS - MME BERCE 06 14 15 65 62
LOGEMENT N° 101347, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE DANS LE GARAGE PROVIENT PROBABLEMENT DU
CHAUFFE-EAU SITUÉ AU DESSUS

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 09/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE WC
REEMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 250L
REEMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REPOSE WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/04/26 a 10H56 Mme A GUILLO

MG LGESTION Email envoyé le 10/04/26 a 14H40 Mme A GUILLO

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE 250L AVEC DÉPOSE ET REPOSE
DES WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	PBL161-FP.1 Ballon 250L ACI/NRJ C-T 4	50	699,85	699,85
	TOTAL H.T.			699,85
	T.V.A. a 10,00%			69,98
	TOTAL T.T.C.En EURO			769,83

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.