

N/REF : 1/04/2026 15H55 C:000039 I:00099
V/REF : AC/C43721
V/Email reçu le Mercredi 01/04/2026 à 15H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SXP
IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1/3, COURS JEAN JAURES
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 3 COURS JEAN JAURES - MME ROFINE 06 17 32 60 56
LOGEMENT N° 018650, PORTE N°8650, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS CUISINE + SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. S LESOBRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PVC DU SIPHON DE LA CHAUDIERE GAZ NON COLLÉE CE QUI OCCASIONNE
UNE FUITE
COLLAGE SIPHON CHAUDIERE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/04/26 à 14H50 M. S LESOBRE

02/04 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrit (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	PBL041-Ff Rempl.joints s/organes vidange	1	61,75	61,75
TOTAL H.T.				164,67
T.V.A. a 10,00%				16,46
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>181,13</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.