

N/REF : 31/03/2026 15H47 C:000003 I:19127
V/REF : AC/C43611
V/Email reçu le Mardi 31/03/2026 a 15H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : ASPERA - ASPR
19 PLACE DU CENTRE
35310 CINTRE

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 19 PLACE DU CENTRE - MME BIDANESSY KHOULE 06 41 03 25 39
RDC - PORTE 03 (LOGEMENT IMPACTÉ)
ETAGE 1 - PORTE 105 - MME LACOSTE 07 67 39 40 40

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 003
CONSTAT : TRACE D'HUMILITE AU PLAFOND DE LA CHAMBRE
CONTROLE LOGEMENT 105
CONTROLE COMPTEUR EF
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS
REMARQUE : DES TRAPPES DE VISITE SERONT A PREVOIR AU NIVEAU DES
COFFRAGES COLONNE EAUX USEES ET AU NIVEAU DU CONDUIT FUMEE VENTOUSE
DE LA CHAUDIERE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 13/04/26 a 11H27 Mme M LEFEUVRE

PREVOIR CREATION DE TRAPPE DE VISTE DANS LES LOGEMENT 003 ET 105 POUR
ACCES COLONNE EAUX USEES ET CONFUITE FUMEE VENTOUSE CHAUDIERE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	174,96	174,96
	TOTAL H.T.			174,96
	T.V.A. a 10,00%			17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO			192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.