

N/REF : 17/04/2026 9H15 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C44876
V/Email reçu le Vendredi 17/04/2026 a 9H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 2 PLACIS DE L'ORLEANAIS - JALALI DANIEL 06 49 51 06 07
ETAGE 2 - PORTE 21
MOTIF : FUIITE SOUS EVIER AU NIVEAU DE L'ARRIVÉE D'EAU
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SOUS ÉVIER PROVENANT DES ÉVACUATION PVC FUYARDE
RÉFECTION ÉVACUATION PVC SOUS EVIER
DÉCOUPE TRONÇON
REPLACEMENT TRONÇON PVC 40
ASSEMBLAGE ET COLLAGE DE L'ENSEMBLE
DEBOUCHAGE DU PVC ENCRASSE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 21/04/26 a 16H23 salimohamed@aiguillon.com
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 16:22 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP	1	142,02	142,02
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier		1	94,68	94,68
TOTAL H.T.					236,70
T.V.A. a 10,00%					23,67
TOTAL T.T.C.En EURO					260,37

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.