

N/REF : 24/02/2026 14H57 C:000039 I:00099
V/REF : AC/C40845
V/Email reçu le Mardi 24/02/2026 a 14H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SXP

IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1/3, COURS JEAN JAURES

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

26 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 COURS JEAN JAURES - MME SIKILA CHARLENE 06 56 68 15 31
LOGEMENT N° 018663, PORTE N°8663, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE SURCONSOMMATION

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES RADIATEURS

CONSTAT : RADIATEURS REMPLACÉS RÉCEMENT

CONTRÔLE VISUEL

CONSTAT : PAS DE FUITE VISUEL

REMARQUE : ROBINET WC NE FONCTIONNE PLUS MAIS PAS DE FUITE DU RÉSERVOIR

CONTRÔLE AU MANOMETRE

CONSTAT : PERTE DE PRESSION

PRÉCONISATION : PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MEUBLE EVIER

RESSERRAGE DU MÉLANGEUR EAU CHAUDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 13/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE APPROFFONDIE AVEC POMPE A ÉPREUVE

CONSTAT : FUITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE ET FUITE SUR RÉSEAU EAU CHAUDE

REMARQUE : MEUBLE SOUS EVIER A REMPLACER

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 14/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE DU MEUBLE ÉVIER

FOURNITURE ET POSE 14 VANNES SUR RÉSEAU CHAUFFAGE ALLER RETOUR
BRASURE SUR NOURRICE CHAUFFAGE
REPOSE MEUBLE ÉVIER
RÉFECTION ET DÉBOUCHAGE ÉVACUATION ÉVIER
FOURNITURE ET POSE SIPHON
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU ROBINET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 23/04/26 a 11H35 slesobre@aiguillon.com
FM LCOMPTER Email envoyé le 17/04/26 a 15H21 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
NR LGESTION Email envoyé le 25/03/26 a 16H27 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
2503 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 16/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/03/26 A 17H25 M. C YAUCAT-GUENDI
PRÉVOIR RÉPARATION SUR RÉSEAU CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE AVEC POSE DE
VANNES 3/8 SUR TOUS LES RESEAUX AFIN D'ISOLER ET IDENTIFIER LES
TRONÇONS FUYARDS
PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER 120
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/02/26 A 13H41 M. C YAUCAT-GUENDI
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/03/26 A 16:26 M. YAUCAT-GUENDI C
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/04/26 A 15:20 M. YAUCAT-GUENDI C
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/04/26 A 11:34 M. LESOBRE S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	3	174,96	174,96
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	4	185,25	185,25
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier	4	94,68	94,68
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	4	61,75	61,75
14,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	4	61,75	864,50
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	4	51,46	51,46
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 2EME OP	5	51,46	360,22
TOTAL H.T.				1792,82
T.V.A. a 10,00%				179,28
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1972,10</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.