

N/REF : 29/12/2025 15H51 C:000039 I:00269
V/REF : AC/C35559
V/Email reçu le Lundi 29/12/2025 a 15H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 26 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 2 SQUARE DE STOCKHOLM - MR ZAIDI 07 45 19 66 25
LOGEMENT N° 007582, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DES TUYAUX DANS LES TOILETTES AU NIVEAU DU COMPTEUR
D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE AVANT ET APRES COMPTEUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA
VANNE ET DU RÉDUCTEUR DE PRESSION FUYARD
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : GP LGESTION Email envoyé le 23/04/26 a 11H01 Mme A. CATALDI

23/04 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS,
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

AT LGESTION Email envoyé le 14/04/26 a 15H47 Mme A. CATALDI

FM LGESTION Email envoyé le 10/04/26 a 13H51 Mme A. CATALDI

BONJOUR, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS INDIQUER SI CETTE DEMANDE EST
TOUJOURS ACTIVE. LE CAS ÉCHÉANT NOUS AVONS BESOIN QUE VOUS MANDATIEZ LA
SOCIÉTÉ EN CHARGE DES RÉSEAUX ECS ET EF POUR PLANIFIER CONJOINTEMENT UNE
COUPURE. EN ATTENTE DE VOTRE RETOUR,

MG LGESTION Email envoyé le 12/01/26 a 14H09 Mme A. CATALDI

SUITE RELANCE DU LOCATAIRE, NOUS AVONS PRÉPLANIFIÉ L'INTERVENTION EN DATE DU 26/01 DE 8H A 10H. POURRIEZ VOUS MANDATER ENGIE AFIN QU'IL FASSE LA COUPURE EAU CHAUDE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

MG LGESTION Email envoyé le 31/12/25 a 10H30 Mme A. CATALDI

PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE COMPTEUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT RÉDUTEUR DE PRESSION
PRÉVOIR COUPURE GENERALE D'EAU CHAUDE ET EAU FROIDE.
SI ACCORD, MERCI DE MANDATER ENGIE POUR LA COUPURE EAU CHAUDE ET DE NOUS DIRE SI UNE VANNE DE COUPURE GÉNÉRALE EAU FROIDE EST ACCESSIBLE OU SI IL FAUT MANDATER LES EAUX DU BASSIN RENNAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.