

N/REF : 13/04/2026 14H43 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C44504
V/Email reçu le Lundi 13/04/2026 a 14H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYMPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYMPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1BIS RUE MADELEINE BRES - MME BERHAULT VALÉRIE 06 68 16 48 33
LOGEMENT N° 107255, PORTE N°28, 2° ÉTAGE

MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE FUYARD (GOUTTE A GOUTTE)

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RACCORD DIÉLECTRIQUE ET COUDE 20/27 HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REEMPLACEMENT RACCORD DIÉLECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/04/26 a 16H39 Mme M LEFEUVRE

CL LGESTION Email envoyé le 16/04/26 a 09H52 mlefeuvre@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 15/04, PRÉVOIR REMPLACEMENT RACCORD
DIÉLECTRIQUE A REMPLACER + COUDE 20.27.
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/04/26 A 09:51 MME LEFEUVRE M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL010-Ff	Réparation fuite	PP 2	142,02	142,02
TOTAL H.T.					142,02
T.V.A. a 10,00%					14,20
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>156,22</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.