

N/REF : 12/02/2026 9H33 C:000502 I:16446
V/REF : 870369
V/Email reçu le Jeudi 12/02/2026 à 9H33

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1313
IMMEUBLE : PRAIRIE MADAME -1313
5 A 15, RUE DE LA FORGE
.
35630 LANGOUET

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: Electricité-Lot5 Breti.Ouest
LOCALISATION : 7 RUE DE LA FORGE - MME LAVERGNE 06 50 97 15 40
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT DU BALLON EAU CHAUDE - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme V. BELLIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 23/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LE BALLON THERMODYNAMIQUE FONCTIONNE CORRECTEMENT, MAIS SOUS
DIMENSIONNÉ PAR RAPPORT AU LOGEMENT DONC PEU D'EAU CHAUDE POUR TOUT LE
LOGEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 à 12H56 Mme V. BELLIER

0904 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 07/04/26 à 14H39 M. M. LE SAINT

07/04: SUITE A NOTRE DEMANDE, POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MB LGESTION Email envoyé le 01/04/26 à 22H33 Mme V. BELLIER

CL LGESTION Email envoyé le 23/02/26 a 12H10 valerie.bellier@espacil.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 23/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON
150L PAR UN 200L. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/02/26 A 12:08 MME V. BELLIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ffait Déplacement Prestation hors BPU	1	37,00	37,00
1,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU	1	52,00	52,00
	TOTAL H.T.			89,00
	T.V.A. a 10,00%			8,90
	TOTAL T.T.C.En EURO			97,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.