

N/REF : 11/03/2026 13H44 C:000073 I:02315
V/REF : AC/C42060
V/Email reçu le Mercredi 11/03/2026 à 13H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MLI
IMMEUBLE : RES DU MOULIN -MLI
2 A 12, SQUARE DU PRONT
85, RUE JEAN FRAIX
44400 REZE

Rennes, le 29 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002
LOCALISATION : 85 RUE JEAN FRAIX - MR AHMAD SULEIMAN 07 84 84 30 09
LOGEMENT N° 019144, PORTE N°9144, 3° ÉTAGE, TYPE 1
MOTIF : REFIXER CHAUDIERE

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LA CHAUDIERE EST FIXÉE AU MUR, ELLE FONCTIONNE PARFAITEMENT,
PRÉSENCE D'EAU CHAUDE.
REMARQUE : LE MUR EN PLACOPLÂTRE EST DÉTÉRIORÉ AUTOUR DU CONDUIT
D'ÉVACUATION, L'UNE DES DEUX FIXATIONS (CHEVILLE MOLLY) N'EST PLUS
EFFICIENTE EN RAISON DU MUR DÉTÉRIORÉ.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 27/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN SÉCURITÉ CHAUDIERE
REPRISE FIXATIONS CHAUDIERE
CRÉATION D'UNE PLATINE EN FER PLAT
REMISE EN PLACE CHAUDIERE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 à 16H55 Mme C. CHOPIN
16/04 : MESSAGE VOCAL

03/04 MSG REP

11/03 MSG LAISSÉ

SUITE A DONNER : OUI. LE 02/04/2026 A 22:34

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 02/04	1	51,46		51,46
1,00	PBL175-Matériel pour Fixation chaudiere	1	56,60		56,60
3,00	MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU 27/04	2	51,46		154,38
3,00	MOE001-H(s) 2em Plombier hors BPU 27/04	2	51,46		154,38
TOTAL H.T.					416,82
T.V.A. a 10,00%					41,68
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>458,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.