

N/REF : 17/03/2026 11H02 C:000053 I:80191
V/REF : AC/C42455
V/Email reçu le Mardi 17/03/2026 a 11H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BNA
IMMEUBLE : BRUNELIA -BNA
20-28, RUE DES MOUETTES
.
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 06 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 22 RUE DES MOUETTES - MME DA SILVA : 06 26 04 12 07
LOGEMENT N° 110536, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : BALLON THERMODYNAMIQUE FISSURÉ A REMPLACER PAR BALLON CLASSIQUE.
CAPACITÉ DU BALLON INCONNUE

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CHAUFFE-EAU QUI NE FONCTIONNE PAS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU
AUTRE PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN ELECTRICIEN AFIN
D'INSTALLER SUR LE TABLEAU ELECTRIQUE 1 CONTACTEUR JOUR/NUIT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE ANCIEN BALLON
MISE EN PLACE NOUVEAU CHAUFFE-EAU
RESTE A FAIRE : POSE DU CONTACTEUR JOUR NUIT + DIJONCTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
REMPLACEMENT CONTACTEUR JOUR/NUIT
REPOSE DU RAIL BAS
REPOSE DES PORTES DE PLACARD
REGLAGE DES PORTES DE PLACARD

REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE 2 BOUCHONS GAINÉ D'EXTRACTION VMC
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email en CC le 13/04/26 a 16H28 AGUILLO@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER Email envoyé le 13/04/26 a 16H28 taubree@aiguillon.com
AT LGESTION Email envoyé le 27/03/26 a 10H03 Mme A GUILLO
2703 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU
PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN ELECTRICIEN AFIN D'INSTALLER UN CONTACTEUR
JOUR/NUIT. DANS L'ATTENTE.
17/03 : MSG REP
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/04/26 A 16:27 M. AUBREE T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	3	627,81	627,81
1,00	ELT069-Rempl.Contacteur jour/nuir	4	61,57	61,57
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 23/04	5	51,46	77,19
2,00	FP bouchon gainé VMC	5	11,59	23,18
3,00	MOE001-H(s) Menuiser Hors BPU 13/04	52	40,98	122,94

TOTAL H.T.	912,69
T.V.A. a 10,00%	91,26
TOTAL T.T.C.En EURO	1003,95

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.