

N/REF : 6/11/2025 9H55 C:000039 I:02349
V/REF : AC/C32225
V/Email reçu le Jeudi 06/11/2025 a 9H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JJA
IMMEUBLE : JOSEPH JAN - JJA
49, AVENUE JOSEPH JAN
.
35170 BRUZ

Rennes, le 06 Mai 2026

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : 49 AVENUE JOSEPH JAN - M. SAVRE 07 82 92 13 08
TRAVAILLEUR SOCIAL M BERINGER 06 79 26 25 77
LOGEMENT N° 102535, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : - PLAQUE ÉLECTRIQUE FAIT DISJONCTER L'INSTALLATION
- RADIATEURS SÉJOUR ET SDB NE FONCTIONNENT PLUS - A REMPLACER SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 24/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE ET TEST DE L'INSTALLATION
CONSTAT : PLAQUE DE CUISSON VÉTUSTE INTÉGRÉ SUR MEUBLE SOUS ÉVIER
CAUSANT LA DISJONCTION ET DEUX RADIATEURS DU LOGEMENT SONT VÉTUSTES.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : TABLEAU ÉLECTRIQUE NON CONFORME ET TRES DANGEREUX
--
INTERVENTION DU 05/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
REMPLACEMENT DE DEUX RADIATEURS SEJOUR ET CHAMBRE
RACCORDEMENT
REMPLACEMENT RÉGLETTE CUISINE
REPÉRAGE ET IDENTIFICATIONS DES CIRCUITS
CONSTAT : TABLEAU ÉLECTRIQUE DANGEREUX CIRCUITS D'ALIMENTATION FONDU
DU A UNE MAUVAISE SECTION
DÉPOSE DE TROIS INTERRUPTEURS DIFFERENCIELS
DÉPOSE DISJONCTEURS
FOURNITURE ET POSE DE DEUX INTERRUPTEURS DIFFERENCIELS 63A

FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX DISJONCTEURS
RACCORDEMENT TABLEAU
CONTROLE SERRAGE TABLEAU
REMISE SOUS TENSION
CONSTAT : COURT CIRCUIT PROVOQUÉ DU A UN DYSFONCTIONNEMENT, ENEDIS
APPELÉ EN URGENCE POUR REMISE SOUS TENSION
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER
--
INTERVENTION DU 19/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : LOGEMENT TROP ENCOMBRÉ, IMPOSSIBLE POUR NOTRE TECHNICIEN
DE RÉALISER CORRECTEMENT L'INTERVENTION
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION LORSQUE LE LOGEMENT SERA VACANT, SOIT DANS
2 SEMAINES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PERSONNE SUR PLACE
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 27/04/26 a 13H41 Mme M LE ROUX

BONJOUR, NOUS N'AVONS PAS EU DE RETOUR CONCERNANT NOTRE DEMANDE DU
08/04. SANS RETOUR DE VOTRE PART SOUS HUITAINE, NOUS VOUS INFORMONS QUE
NOUS CLÔTURERONS CETTE DEMANDE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/04/26 A 09H30 MME M LE ROUX

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/04/26 A 11H38 MLEROUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, MALGRÉ NOS DIFFÉRENTS MESSAGES SUR LE RÉPONDEUR NOUS N'ARRIVONS
PAS A PROGRAMMER NOTRE INTERVENTION POUR LE REMPLACEMENT MEUBLE SOUS
ÉVIER AVEC PLAQUE DE CUISSON INTÉGRÉ/ FRIGO ET MITIGEUR. DEVONS NOUS
CONSERVER CETTE DEMANDE? DANS L'ATTENTE

01/04 : MSG REP TRAVAILLEUR SOCIAL

1303 : MSG REP

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 17H19 MLEROUX@AIGUILLON.COM

2901: MERCI DE NOUS INFORMÉ LORSQUE NOUS POURRONS INTERVENIR DANS CE LOGEMENT POUR FINALISER NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/01/26 A 16H28 MME M LE ROUX

0701 : BONJOUR, MERCI DE NOUS INFORMER LORSQUE LE LOGEMENT SERA VACANT. DANS L'ATTENTE.

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 15H43 MME M LE ROUX

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 12H10 MLEROUX@AIGUILLON.COM

--

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 12H10 MLEROUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 24/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE, DU MEUBLE SOUS ÉVIER AVEC PLAQUE DE CUISSON INTÉGRÉ ET REMPLACEMENT DE L'APPLIQUE CUISINE QUI PROVOQUE UNE DISJONCTION AU TABLEAU. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

--

0611: MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 24/11/2025 A 11:17

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 12:09 MME M LE ROUX

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 17:18 MME M LE ROUX

SUITE A DONNER : OUI. LE 13/02/2026 A 09:43

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/04/26 A 11:37 MME LE ROUX M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT049-Ff Vérification sécurité élect.T1	1	100,00	100,00
2,00	ELT022-FP.Radiateur chal.douce1250/1500W	2	300,00	600,00
1,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	3	45,00	45,00
13,00	ELT067-Rempl.Coupe circuit div.+cartouch	3	25,00	325,00
2,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	3	100,00	200,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl. 06/01	5	25,00	25,00
1,00	DEP002-Dépl. Logement inaccessible 13/02	7	25,65	25,65
TOTAL H.T.				1320,65
T.V.A. a 10,00%				132,06
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1452,71</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.