

N/REF : 4/05/2026 12H17 C:000039 I:02395
V/REF : AC/C45936
V/Email reçu le Lundi 04/05/2026 a 12H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
. 35200 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 29 SQUARE DES HAUTES CHALAIS - M OUBASSOU 07 66 87 37 20
LOGEMENT N° 008488, PORTE N°138, 13° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR COLONNE EAU FROIDE (WC)

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : LA FUIITE N'EST PAS SUR LA COLONNE MAIS ELLE SE TROUVE ENTRE LE
RESERVOIR WC ET LE WC SUITE AU REMPLACEMENT DE L'ENTREPRISE ISERBA.
REMARQUE : LE MÉCANISME DE WC N'EST PAS ADAPTÉ AU RÉSERVOIR, JOINT TROP
ÉPAIS.
DÉPOSE RÉSERVOIR
DÉPOSE MÉCANISME WC
FOURNITURE ET POSE MÉCANISME WC
REPOSE DU RÉSERVOIR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE LOCATAIRE A UN GROS PROBLEME D'INFILTRATION D'EAU SOIT PAR
LA TOITURE OU PAR LA FAÇADE, LES 3 CHAMBRES SONT IMPACTÉES .

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/05/26 a 09H45 acataldi@aiguillon.com
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/05/26 A 09:45 MME CATALDI A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL071-Rempl.	Ens.mécanismene chasse	Wc 2	77,19	77,19
TOTAL H.T.					77,19
T.V.A. a 10,00%					7,71
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>84,90</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.