

N/REF : 10/02/2026 15H07 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C39566
V/Email reçu le Mardi 10/02/2026 a 15H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 12 Mai 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : 1BIS RUE MADELEINE BRES - MME BERTHAULT 06.68.16.48.33
LOGEMENT N° 107255, PORTE N°28, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT PAS ENCORE SUR CLÉ PASS CHANTIER.
A REPLANIFIER.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT N'EST PAS SUR CLÉ PASS CHANTIER
APPEL AU GESTIONNAIRE QUI INDIQUE UNE ERREUR DANS LES DATES DE
RELOCATION
INTERVENTION A PROGRAMMER AVEC LES NOUVEAUX OCCUPANTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 40A EN 63A
REPLACEMENT DE TROIS ALIMENTATIONS TABLEAU 10 CARRÉ EN 16 CARRÉ
REPLACEMENT D'UN PEIGNE 63A
FOURNITURE ET POSE DE DEUX BORNIER FINDER
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU
REMISE SOUS TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/05/26 a 16H06 Mme S FARUEL
AT LCOMPTER Email envoyé le 24/04/26 a 14H18 Mme S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	3	47,20	141,60
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	3	102,63	102,63
3,00	ELT088-FP.Fil élect.16x2 alim./ml	3	8,21	24,63
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	FP BORNIER(S)	3	35,75	71,50
TOTAL H.T.				340,36
T.V.A. a 10,00%				34,03
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>374,39</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

