

N/REF : 13/05/2026 9H11 C:000053 I:02502
V/REF : AC/C46480
V/Email reçu le Mercredi 13/05/2026 à 9H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JYC
IMMEUBLE : JY COUSTEA - JYC
28 A 32, RUE LOUIS KERAUTRET
BOTMEL
35000 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 32 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL - MME MERLET : 06 87 53 57 59
LOGEMENT N° 101092, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE SOUS LAVABO
REMPLACEMENT VIDAGE COMPLET LAVABO

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE VIDAGE LAVABO FUYARD
DÉPOSE SIPHON LAVABO CAR JOINT FENDU ET ABIMÉ
FOURNITURE ET POSE VIDAGE COMPLET LAVABO
FOURNITURE ET POSE SIPHON DIAM 32
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 18/05/26 A 09H52 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	61,75	61,75
1,00	PBL118-Débouchage lavabo	1	94,68	94,68
TOTAL H.T.				156,43
T.V.A. a 10,00%				15,64
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>172,07</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.