

N/REF : 30/04/2026 10H15 C:000053 I:02519
V/REF : AC/C45790
V/Email reçu le Jeudi 30/04/2026 à 10H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RDA
IMMEUBLE : RIA ARMOR - RDA
5, RUE JACK KEROUAC
.
35700 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 5 RUE JACK KEROUAC - M. ALI MOUSSA PORTE 53 06 03 05 26 52
MOTIF : MAUVAISE ODEUR DE CANALISATION
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : ABSENCE DE SIPHON DE MACHINE A LAVER SUR EVACUATION SALLE DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PERCEMENT DU MUR
POSE DE COLLIERS
POSE DE SIPHON MACHINE A LAVER
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 15/05/26 à 12H10 Mme AS DARIY

LE LCOMPTER Email envoyé le 07/05/26 à 17H14 adariy@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/05, PREVOIR INSTALLATION D'UN SIPHON AU NIVEAU DE LA MACHINE A LAVER SUR EVACUATION SALLE DE BAIN. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0505 : MSG REP
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 09H25 MME AS DARIY

0505 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU
LOCATAIRE ET SON NUMÉRO DE LOGEMENT SVP
DANS L'ATTENTE
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/05/26 A 17:14 MME DARIY AS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	LE 07/05 50	51,46	51,46
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	51	87,48	87,48
TOTAL H.T.				138,94
T.V.A. a 10,00%				13,89
TOTAL T.T.C.En EURO				152,83

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

