

N/REF : 14/04/2026 17H54 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C44671
V/Email reçu le Mardi 14/04/2026 a 17H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché : 024054-PBS-003

LOCALISATION : 1 SQUARE DE COPENHAGUE - MR NAJJARI MOHAMED-HILAL 06 69 13 90 16
LOGEMENT N° 007067, PORTE N°7067, 1° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : FUIITE SUR COMPTEUR EAU DANS LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR LA VANNE AVANT COMPTEUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR REMPLACEMENT AVEC
COUPURE D'EAU FROIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LA COUPURE D'EAU CHAUDE DOIT ETRE FAITE PAR LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU
RÉSEAU
INTERVENTION IMPOSSIBLE EN L'ÉTAT
INTERVENTION A REPROGRAMMER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 18/05/26 a 15H28 M. R. STEPHANT

MALGRÉ D'AUTRES RELANCES TÉLÉPHONIQUES, AUCUNS DE NOS APPELS
N'ABOUTISSENT. NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS CLOTURONS DONC LA DEMANDE.

18/05 : APPEL NON ABOUTI

AT LGESTION Email envoyé le 11/05/26 a 11H01 M. R. STEPHANT

1105 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 05/05/26 a 11H06 M. R. STEPHANT

AT LGESTION Email envoyé le 05/05/26 a 11H05 M. R. STEPHANT

0505 : BONJOUR, NOUS PARVENONS PAS A CONTACTER LE LOCATAIRE. AVEZ-VOUS SVP UN AUTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SVP ? DANS L'ATTENTE.

FM LGESTION Email envoyé le 29/04/26 a 15H51 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER LES COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU ECS SVP. DANS CETTE ATTENTE,

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/04/26 A 14H48 M. R. STEPHANT

1504 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS INDIQUER SI NOUS POUVONS FAIRE LA COUPURE SEULS ET SI NON, MERCI DE NOUS INDIQUER LE PRESTATAIRE. SUITE A DONNER : OUI. LE 27/04/2026 A 13:43

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/26 A 15:49 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
0,50	MOE001-H(s) Affichage coupure eau 24/04	1	51,46	25,73
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 15/04	2	51,46	51,46
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 27/04	50	51,46	51,46
TOTAL H.T.				128,65
T.V.A. a 10,00%				12,86
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>141,51</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.