

N/REF : 21/02/2026 17H51 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C40630
V/Email reçu le Samedi 21/02/2026 à 17H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35200 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : 14 RUE LOUIS ET RENÉ MOINE - MME RIBES-CASALS 07 53 46 51 41
LOGEMENT N° 003881, PORTE N°3881, 15° ÉTAGE, TYPE 3
RIBESCASALSH@GMAIL.COM

MOTIF : CONSUEL - ELT 003881 IMT
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
IMPOSSIBLE D'ACCES AVEC LE BADGE.
AGENCE EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE CE JOUR.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 09/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE D'ACCES
CONSTAT : PEINTRES SUR PLACE, INTERVENTION IMPOSSIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION A PROGRAMMER A PARTIR DU 27/04
--
INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
LE LOGEMENT N'EST PLUS SUR PASS.
AGENCE AIGUILLON FERMÉE.
A REPLANIFIER.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DIAGNOSTIC ALUR
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CONSTAT :
- PRISE DE COURANT SEJOUR ENDOMMAGÉE
- SECTION D'ALIMENTATION DU TABLEAU ÉLECTRIQUE TROP PETITE POUR L'INSTALLATION
- DISJONCTEUR DU TABLEAU ÉLECTRIQUE VÉTUSTE
- APPLIQUE MURALE SALLE DE BAIN ET PRISE ÉLECTRIQUE NON CONFORME
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/05/26 a 15H26 M. R. STEPHANT

05/05 MSG RÉP

FM LGESTION Email envoyé le 29/04/26 a 17H16 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX OCCUPANTS SVP.
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/26 A 17:15 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl. le 09/04	2	25,65	25,65
1,00	DEP002-Dépl. le 17/04	3	25,65	25,65
1,00	DEP002-Dépl. le 29/04	4	25,65	25,65
1,00	ELT056-Attest.diagn.locat.T3 yc déliv.	5	153,94	153,94
TOTAL H.T.				230,89
T.V.A. a 10,00%				23,08
TOTAL T.T.C.En EURO				253,97

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.