

N/REF : 30/01/2026 14H55 C:002020 I:02577
V/REF : AC/C38618
V/Email reçu le Vendredi 30/01/2026 à 14H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PPA
IMMEUBLE : PET PARAME - PPA
18 A 40, RUE DU PETIT PARAME
.
35400 ST MALO

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006
LOCALISATION : 32 ROUTE DU PETIT PARAME - FRANCK GAUBERT 07 59 79 71 41
LOGEMENT N° 001730, PORTE N°32, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : RÉPARATION TUYAU SOUS CHAUDIERE
REPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE RADIATEUR CUISINE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE CHAUDIERE
CONSTAT : FUITE SUR VIDANGE CHAUDIERE AU NIVEAU DU SIPHON
COUPURE D'EAU
DÉPOSE SIPHON HS
FOURNITURE ET POSE SIPHON VERTICAL CHAUDIERE
FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE SUR RADIATEUR CUISINE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 04/02/26 à 15H57 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/02/26 A 15:56 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	1	70,00	70,00
1,00	PBL105-FP.Siphon plast.appareils sanit.	1	56,00	56,00
TOTAL H.T.				126,00
T.V.A. a 10,00%				12,60
TOTAL T.T.C.En EURO				138,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.