

N/REF : 5/05/2026 15H20 C:011556 I:19189

V/Email reçu le Mardi 05/05/2026 a 15H20

KIA CESSON SEVIGNE

**9 RUE DE PARIS
35510 CESSON SEVIGNE**

IMMEUBLE : KIA CESSON SEVIGNE
9 RUE DE PARIS
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 28 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 9 RUE DE PARIS - KIA CESSON SEVIGNE

MR BOIVIN : 02 23 45 61 11

MOTIF : DEBOUCHAGE RESEAU EU + PASSAGE CAMÉRA

Donneur d'ordre : Mme C RENOUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 06/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES

CONSTAT : PRÉSENCE DE BEAUCOUP D'ESSUIES MAINS

PASSAGE CAMÉRA

CONSTAT : MANQUE DE PENTE A CERTAINS ENDROITS. CANALISATION ABÎMÉE A
6,5M. PRÉSENCE LÉGÈRE DE CALCAIRE

AUTRE REMARQUE : FOND DU REGARD ÉGALEMENT ABÎMÉ QUI RETIENT LE PAPIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 a 10H33 Mme C RENOUX

2605 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 18/05/26 a 16H05 Mme C RENOUX

18/05: SUITE A NOTRE DEMANDE, POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 11/05/26 a 14H14 Mme C RENOUX

FM LGESTION Email envoyé le 06/05/26 a 12H36 C.RENOUX@GROUPEGCA.COM

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, PRÉVOIR RÉFECTION DU FOND DU REGARD, REPRISE DE PENTE DANS LE RÉSEAU, RÉPARATION CANALISATION ET CURAGE DU CALCAIRE. SOUHAITEZ-VOUS UN DEVIS POUR CES PRESTATIONS ? DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR,
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/05/26 A 12:36 MME RENOUX C

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression	1	241,82	241,82
1,00	Ft Inspection Caméra	1	200,00	200,00
TOTAL H.T.				441,82
T.V.A. a 20,00%				88,36
TOTAL T.T.C.En EURO				530,18

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.