

N/REF : 21/04/2026 9H17 C:007004 I:10565
V/REF : 050406
V/Email reçu le Mardi 21/04/2026 a 9H17

NOVE GESTION

**7 BOULEVARD DE LA PAIX
56000 VANNES**

IMMEUBLE : SOULT
RUE MARECHAL SOULT
56380 GUER

Rennes, le 29 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 8 RUE MARECHAL SOULT - THEVENOT MICKAEL 06 58 94 28 18
MAISON INDIVIDUELLE

MOTIF : REMPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE SUR RADIATEUR CHAMBRE

Donneur d'ordre : M. J GUEGUEN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LE REMPLACEMENT DE LA TETE THERMOSTATIQUE N'EST PAS POSSIBLE
SANS LE REMPLACEMENT ÉGALEMENT DU CORPS THERMOSTATIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 a 13H06 M. J GUEGUEN

2605 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 18/05/26 a 14H34 M. J GUEGUEN

MG LGESTION Email envoyé le 18/05/26 a 14H33 M. J GUEGUEN

AT LGESTION Email envoyé le 11/05/26 a 10H44 M. J GUEGUEN

1105 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 28/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 05/05/26 a 10H41 M. J GUEGUEN

MG LGESTION Email envoyé le 28/04/26 a 14H38 M. J GUEGUEN

PRÉVOIR REMPLACEMENT CORPS THERMOSTATIQUE AVEC PURGE DU RESEAU CHAUFFAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/04	1	72,01			180,02
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT			
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	42,48			42,48
	TOTAL H.T.					222,50
	T.V.A. a 20,00%					44,50
	TOTAL T.T.C.En EURO					267,00

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

