

N/REF : 17/04/2026 16H52 C:000053 I:02443
V/REF : AC/C44941
V/Email reçu le Vendredi 17/04/2026 à 16H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SLR
IMMEUBLE : SALIERI - SLR
1-3, RUE DE LA TOUCHE ANNETTE
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 29 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 RUE DE LA TOUCHE ANNETTE - MR AMOURDON JONATHAN 06 38 94 54 15
LOGEMENT N° 102967, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : SUSPICION DE FUITE D'EAU (SURCONSOMMATION EAU LOGEMENT ET COMPTEUR
TOURNERAIT SELON LE LOCATAIRE)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE AVEC MANOMETRE
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATEE SUR RESEAU SANITAIRE, ROBINET EVIER
FUYARD + VANNE CHAUDIERE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 à 13H11 M. V BRIENS

2605 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 18/05/26 à 14H39 M. V BRIENS

IZI CONFORT ONT-ILS REMPLACÉ LA VANNE FUYARDE AFIN QUE NOUS PUISSIONS
POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE ?
SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS CLOTURERONS
LA DEMANDE
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

AT LGESTION Email envoyé le 27/04/26 a 14H44 M. V BRIENS

LE LGESTION Email envoyé le 21/04/26 a 21H43 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 21/04, PREVOIR REMPLACEMENT ROBINET
EVIER, PREVOIR INTERVENTION SOCIETE SOUS CONTRAT POUR VANNE FUYARDE SUR
CHAUDIERE; MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ LORSQUE LA SOCIETE SOUS CONTRAT
SERA INTERVENUE AFIN QUE L'ON PUISSE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE.
DANS L'ATTENTE
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 21:42 M. BRIENS V

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
	TOTAL H.T.			102,92
	T.V.A. a 10,00%			10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO			113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

