

N/REF : 15/11/2025 22H20 C:000039 I:00207
V/REF : AC/C47087
V/Appel du Samedi 15/11/2025 a 22H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AMT
IMMEUBLE : L'AMETHYSTE -AMT
2/4/6, RUE DES TAMARIS
.
35131 PONT PEAN

Rennes, le 22 Mai 2026

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.
LOCALISATION : ALLEE N° 6 - LOGEMENT DE MME SEIGNEUR, RDC, *0660975022*
MOTIF : LE LOGEMENT EST INONDE.
FAIRE CR A LA CADRE AU 0617263090
Donneur d'ordre : _ CADR E D'ASTREINTE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 15/11 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RÉSEAU ÉVACUATION BOUCHÉ, L'EAU REFOULE PAR LA DOUCHE ET A
PROVOQUÉE DES DÉBORDEMENTS DANS TOUT LE LOGEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU CONTRAT DOIT INTERVENIR LE LENDEMAIN POUR
EFFECTUER LE DÉBOUCHAGE

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 18/05/26 a 14H41 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 04/05/26 a 15H02 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 27/04/26 a 15H21 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 20/04/26 a 14H44 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 07/04/26 a 16H36 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 31/03/26 a 10H09 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 23/03/26 a 16H56 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 17/03/26 a 10H17 Mme A. CATALDI

NR AB Email envoyé le 10/03/26 a 11H02 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 02/03/26 a 09H59 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 23/02/26 a 10H54 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 16/02/26 a 10H19 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 09/02/26 a 09H52 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 02/02/26 a 10H21 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 26/01/26 a 10H09 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 19/01/26 a 10H32 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 12/01/26 a 10H01 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 05/01/26 a 10H15 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 29/12/25 a 10H18 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 22/12/25 a 14H08 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 08/12/25 a 10H04 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 01/12/25 a 09H39 Mme A. CATALDI
BB AB Email envoyé le 19/11/25 a 21H38 _ Envo i CR/AB Astreinte
CL LCOMPTER Email envoyé le 17/11/25 a 09H52 acataldi@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/11/25 A 09:51 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
1,00	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	1	93,57	93,57
TOTAL H.T.				405,48
T.V.A. a 10,00%				40,54
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>446,02</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.