

N/REF : 28/04/2026 11H49 C:000003 I:02604
V/REF : AC/C45580
V/Email reçu le Mardi 28/04/2026 a 11H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CMO
IMMEUBLE : MONTUAL 97 -CMO
RUE DU COURTIL DE MONTUAL
RUE DE LA RIMAUDIERE
35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le 05 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : RUE DE MONTUAL - MR MORIN : 06 37 14 61 09
LOGEMENT N° 010223, PORTE N°19, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : SUSPICION FUITE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE LOCALISÉE EN CHAPE SUR CUIVRE ENTRE BALLON D'EAU CHAUDE
ET CUISINE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT ENTRE LE BALLON D'EAU CHAUDE
ET LA CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RÉALISATION PASSAGE EN APPARENT
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 03/06/26 A 15H00 EROCHE@AIGUILLON.COM
LE COMPTE RENDU EN CC LE 03/06/26 A 15H00 SDAVID@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/06/26 A 14H35 MME T KERMARREC

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 09H47 MME T KERMARREC

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/26 A 10H50 MME T KERMARREC

3004 : BONJOUR, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT ENTRE LE BALLON D'EAU CHAUDE ET LA CUISINE. DANS L'ATTENTE.
SUITE A DONNER : OUI. LE 26/05/2026 A 19:17

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
20,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	1	56,60	1132,00
4,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	1	61,75	247,00
TOTAL H.T.				1481,92
T.V.A. a 10,00%				148,19
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1630,11</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

