

N/REF : 19/05/2026 10H22 C:000073 I:14552
V/REF : AC/C46817
V/Email reçu le Mardi 19/05/2026 à 10H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBOS
IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBOS
6, RUE DE LA METAIRIE
.
44700 ORVAULT

Rennes, le 09 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 6 RUE DE LA METAIRIE - M SOULAMALIDI 06 25 69 64 10
LOGEMENT N° 123203, PORTE N°C31, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : PAS D'EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON THERMODYNAMIQUE 100L
CONSTAT : ERREUR 01, LE BALLON EST A REMPLACER
MISE EN MODE ÉLECTRIQUE AFIN QUE LES LOCATAIRES PUISSENT AVOIR DE
L'EAU CHAUDE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 01/06/26 à 10H57 M. T CERMELLI

0106 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 21/05 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 à 15H02 M. T CERMELLI

MG LGESTION Email envoyé le 21/05/26 à 16H39 M. T CERMELLI

SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON REMPLACE LE BALLON THERMODYNAMIQUE OU SOUHAITEZ
VOUS FAIRE INTERVENIR LE DOMMAGE OUVRAGE (BATIMENT DE 5ANS)?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

20/05 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46	51,46
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58	20,58
TOTAL H.T.				72,04
T.V.A. a 10,00%				7,20
TOTAL T.T.C.En EURO				79,24

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.