

N/REF : 4/06/2026 10H23 C:000003 I:02666
V/REF : AC/C48083
V/Email reçu le Jeudi 04/06/2026 a 10H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 16 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 14C RUE D'OUessant - MME DELAUNAY 06 77 41 54 56 / 02 99 64 17 29
LOGEMENT N° 109636, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : PRESSION INSUFFISANTE AU LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : REDUCTEUR DE PRESSION HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉDUCTEUR DE PRESSION DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 12/06/26 A 14H37 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/06/26 A 14H32 MME T KERMARREC

BONJOUR, LE RÉDUCTEUR DE PRESSION DOIT ETRE REMPLACÉ, NOUS AVONS PRIS RENDEZ-VOUS AVEC LES LOCATAIRES LE 11/06. VALIDEZ-VOUS CES TRAVAUX? DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 09/06	1	51,46		51,46
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	2	92,62		92,62
	TOTAL H.T.				144,08
	T.V.A. a 10,00%				14,40
	TOTAL T.T.C.En EURO				158,48

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.