

N/REF : 3/06/2026 11H16 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C47844
V/Email reçu le Mercredi 03/06/2026 a 11H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Juin 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003
LOCALISATION : 34 RUE NOEL BLAYAU - PASS CHANTIER DU 08/06 AU 11/06
LOGEMENT N° 101438, PORTE N°43, 4° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : VERIF ELECTRIQUE DU LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme A TEYSSERE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DIAGNOSTIC ALUR
CONSTAT : SECTION D'ALIMENTATION TABLEAU, TROP PETITE POUR
L'INSTALLATION, CALIBRE DU DIJONCTEUR ET DIFFÉRENTIEL TROP PETIT
POUR L'INSTALLATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/26 a 17H16 Mme A TEYSSERE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	1	143,68	143,68
TOTAL H.T.				143,68
T.V.A. a 10,00%				14,36
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>158,04</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.