

N/REF : 22/05/2026 12H23 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C47160
V/Email reçu le Vendredi 22/05/2026 à 12H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 16 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 2 SQUARE DE COPENHAGUE - MME AOUINA 07 67 85 00 76
LOGEMENT N° 008657, PORTE N°8657, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE GAZ

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 22/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE FUIITE DE GAZ

MISE EN PLACE DE LA POMPE VIRAX GAZ SUR COMPTEUR GAZ

MISE EN PLACE MILLE BULLE

CONSTAT : PAS DE FUIITE SUR INSTALLATION APPARENTE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

PASSAGE EN APPARENT PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 08 AU 09/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE GAZ

PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.

POSE COLLIERS DE FIXATION.

FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX CUIVRE DEPUIS LES DEPUIS
COMPTEUR GAZ GAINÉ TECHNIQUE EXTÉRIEUR JUSQU'A LA CUISINE

FOURNITURE ET POSE D'UN ROAI GAZ DANS LA CUISINE

REMISE EN GAZ

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 09/06/26 A 16H35 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL012-Ff Défect.fuite gaz <2h.>compt.PP	1	164,67	164,67
22,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	56,60	1245,20
1,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	61,75	61,75
5,00	PBL021-Pass.tuyau.en app.(perc./parpain)	2	25,73	128,65
TOTAL H.T.				1600,27
T.V.A. a 10,00%				160,02
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1760,29</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.