

N/REF : 15/05/2026 8H36 C:001009 I:00136

V/Email reçu le Vendredi 15/05/2026 à 8H36

SELON DEVIS N° 6050068

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 18 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RUE JULES VALLES - M DUFRAICHE 02 23 40 23 23

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6050068 DU 13/05/2026 D'UN MONTANT DE
2779,36€ TTC

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
VIDANGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE
DÉPOSE DES 4 FLOTTEURS
FOURNITURE ET POSE D'UNE SONDE
CONTRÔLE DES PIEDS DE COLONNE DES POMPES DE RELEVAGE
FIXATION DE LA BOITE DE DÉRIVATION
REMISE EN TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : CLAPET ANTI-RETOUR FISSURÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT CLAPET ANTI-RETOUR
INTERVENTION A PROGRAMMER A RÉCEPTION DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 15/06/26 A 12H37
SERGE.DUFRAICHE@RENNES.LECLERC

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU
CLAPET ANTI-RETOUR. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 15/06/26 A 12H36
SERGE.DUFRAICHE@RENNES.LECLERC

JR TT EMAIL ENVOYÉ LE 13/05/26 A 08H30 M. S. DUFRAICHE

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2316,14	2316,14
	TOTAL H.T.		2316,14
	T.V.A. a 20,00%		463,22
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>2779,36</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

✓ 16:14 - 22:14 le 11/06/2026
15/5/2026 à 08h36 (ED)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Tél : 02 23402464

Immeuble : LECLERC CENTRE

Adresse : RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Contrat : Immeuble sous contrat

Motifs du bon

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES ACCÈS
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
VIDANGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE
DÉPOSE DES 4 FLOTTEURS
FOURNITURE ET POSE D'UNE SONDÉ
CONTRÔLE DES PIEDS DE COLONNE DES POMPES DE RELEVAGE
FIXATION DE LA BOITE DE DÉRIVATION
REMISE EN TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
* NICOLAS U7 ET MATHIEU ET LIDI POUR POMPAGE

Localisations (RVCLIE)

RUE JULES VALLES - M DUFRAICHE 02 23 40 23 23

Demande



Horaires

Pointages

SP : 11\06 à 16 h 14

ES : 11\06 à 16 h 15

Dates saisies

Début : 11\06 à 09 h 00

Fin : 11\06 à 16 h 15

Dates client

Début : 11\06 à 09 h 00

Fin : 11\06 à 16 h 15

Commentaires

Description

Intervention conforme au devis. Prévoir nouvelle intervention pour remplacement d'un clapet AR fissuré commande en cours auprès de la société roulin

Fournitures

Conforme au devis

Suite à donner : Non

Signature

